Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «Гаоорди»

192174 Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 199
(м. Пролетарская).
Тел. (812) 362-76-78, 362-76-79, 362-76-80
Факс (812) 362-72-75
e-mail: gaoordi@gaoordi.ru

АКТ № 1 от 31 10 2018 г. СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 69 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 69 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 37, корп. 2, лит. А

Санкт-Петербург
2018 г.

Акт № 1 от 31.10. 2018 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 37, корпус 2 литер А
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание **2** этажа, **2587,40** кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет): **10095** кв.м.
Объект культурного наследия: **нет**
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**
Арендодатель (наименование организации): **Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга**
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление свидетельство 78-АЗ 430759**
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): **муниципальная**
Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **85.11**
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушением речи), присмотр и уход за детьми**
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **236**

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 3 до 7 лет**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) **К, О, С, Г, У**

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга Иванова Маргарита Юрьевна, действующий на основании Устава с одной стороны, и первый заместитель руководителя ГАООРДИ Смирнова О. В.

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- *«да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;*
- *«да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;*
- *«нет».*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствует К, О, С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, не соответствует К, С**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У* : **да, не соответствует С**

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **частично**

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга,**
расположенного по адресу: **197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 37, кор. 2, лит. А**
и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		**Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)**	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом № 99/9-Д от 19.09.2018 г. назначены ответственные сотрудники учреждения за организацию работы по оформлению документации по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации: **-заместителя заведующего по АХР Антонову Т.Н.**	Приказ № 99/9-Д от 19.09.2018 г.
1.2.		Прилегающая территория частично доступна. Вход на территорию через калитку. Ширина калитки достаточная. Размещена табличка с номером телефона вызова помощи. Внутренняя территория учреждения частично условно доступна	
1.3.	К, О	Доступно. Сопровождение по необходимости	
1.4.	Г, У	Отсутствует информационный стенд. Сопровождение по необходимости	
1.5.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п. 1.1.	Приказ № 99/9-Д от 19.09.2018 г.

2		**Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)**	
2.1.	К, О, С, Г, У	Действующий вход в учреждение имеет крыльцо и внутреннюю лестницу	
2.2.	К	Недоступно. До адаптации объекта не рекомендовано к посещению. Далее данная категория не рассматривается	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п. 1.1.	Приказ № 99/9-Д от 19.09.2018 г.
3		**Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)**	
3.1.	О	Местами есть пороги. Поручни не соответствуют нормативным требованиям. Условно доступно. Сопровождение по необходимости	.
3.2.	С	Пути перемещения внутри помещения только с сопровождением, помещение не адаптировано для слепых	
3.3.	Г, У	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п. 1.1.	Приказ № 99/9-Д от 19.09.2018 г.
4		**Зона: места обслуживания инвалидов**	
4.1.	О, С, Г, У	Оказание услуг осуществляется на всех этажах здания. Сопровождение по требованию	
4.2.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п. 1.1.	Приказ № 99/9-Д от 19.09.2018 г.
5		**Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)**	
5.1.	К, О, С, Г, У	Оборудованного туалета для инвалидов нет. Есть туалет для сотрудников.	
5.2.	О, С	Условно доступно. Нет элементов доступности. Сопровождение по необходимости	
5.3.	Г, У	Доступно, сопровождение по необходимости	
5.4.	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п. 1.1.	Приказ № 99/9-Д от 19.09.2018 г.
6		**Информационное обеспечение на Объекте**	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п. 1.1.	Приказ № 99/9-Д от 19.09.2018 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: **http://www.detsad69-spb.ru** На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг. На сайте учреждения отсутствует информация: - информация о способах получения услуг для инвалидов: - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; О возможности парковки для инвалидов в непосредственной	

		близости; - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; После согласования акта, на сайте появится: -информация, с какой организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		**Зона: пути движения к Объекту**	
7.1.		*Ближайшая остановка общественного транспорта «Дом детского творчества»* *Расстояние до учреждения около 200 метров.* *Время движения 3-4 минуты.* *Автобус № 12, трамвай 47, 55, 18 частично оснащенные низкопольным подвижным составом.* *Пешеходный переход регулируемый с занижением бордюрного камня. На пути следования от остановки общественного транспорта частично отсутствует занижение бордюрного камня.*	
8		**Зона: места парковки для автомобилей инвалидов**	
8.1.	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют, возможно поставить автомобиль на придомовой территории	

Примечание:
В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.
В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.
Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения (в раздел «Доступная среда») разместить всю необходимую информацию.

2. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.

3. Доработать приказ о назначении ответственных сотрудников учреждения за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов.

4. Разработать альтернативный способ оказания услуги для инвалидов, перемещающихся на кресло-коляске.

5. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности учреждения для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.

6. рассмотреть техническую возможность по адаптации санитарно-гигиенического помещения для людей с инвалидностью и при наличии такой возможности оборудовать туалет для инвалидов на первом этаже здания.

7. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности учреждения для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (опорников) согласно действующим нормативам.

8. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ минтруда России от 22.06.2015 № 386н).

9. для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов , на которых они

представляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108 и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/

Заведующий ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга

_____ / М.Ю. Иванова /

М.П. Дата

Подпись руководителя общественного объединения инвалидов или доверенного лица

Первый заместитель руководителя ГАООРДИ

_____ / Самсонова О.В.

М.П. Дата 31.10.2018г.

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов